

別表第1（第3条、第7条関係）

補強コンクリートブロック造の塀等の点検表

	点検項目	点検基準	点検結果	
			区分	備考
1	高さ	2.2メートル以下である。	適合・不適合	
2	壁の厚さ	高さ2メートルを超える場合は、15センチメートル以上ある。	適合・不適合	
		高さ2メートル以下の場合は、10センチメートル以上ある。		
3	鉄筋	壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋が入っている。	適合・不適合	
		壁内に径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横ともに80センチメートル以下の間隔で入っている。	適合・不適合	
4	控壁（高さが1.2メートルを超える場合）	長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの5分の1以上突出している。	適合・不適合	
5	基礎（高さが1.2メートルを超える場合）	丈が35センチメートル以上で根入れの深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。	適合・不適合	